



VALIDAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DEL TELERISCALDAMENTO
PRIMARY ENERGY DISTRICT HEATING CONVERSION FACTORS VALIDATION

NO. PECF-009

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto Interministeriale del 26.Giugno 2015 ed alla UNI EN 15316-4-5:2018

DICHIARA CHE

RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out, according to Ministerial Decree of June, 26, 2015 and UNI EN 15316-4-5:2018

DECLARES THAT

I fattori di conversione in energia primaria
The primary energy conversion factors

Anni di Riferimento: 2018-2019-2020

01/07/2018 – 31/12/2018

01/01/2019 – 31/12/2019

01/01/2020 – 30/06/2020

Reference Years: 2018-2019-2020

01/07/2018 – 31/12/2018

01/01/2019 – 31/12/2019

01/01/2020 – 30/06/2020

*dell'organizzazione
of the organization*

Energie de la Vallée S.r.l.

Via Bob, snc - Loc. Layet - fraz. Breuil- Valtournenche – 11028 Cervinia (AO)

*per le Unità Operative
for the Operatives Units*

Teleriscaldamento di Cervinia

sono pari a/amounting to

$$f_{P,nren} = 1,48$$

$$f_{P,ren} = 0,00$$

$$f_{P,tot} = 1,48$$

Data di rilascio: *Date of issue:* 10/08/2020

Paolo Teramo
Italy Management System Certification Region
Senior Director